

**Форма 9. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям**

(единая форма раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями приложения приказа ФАС России от 14.07.2017 № 930/17)

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр);	0
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник);	0
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника ТЭ, кг.у.т./Гкал – 167,2; Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год – 1047,43
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении);	1
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней).	10 дней
Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации)**	0
Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»*** (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734; 2016, № 2, ст.403; № 22, ст.3228; № 29, ст. 4837; № 49, ст. 6906; 2017, № 8, ст. 1230)	0

\*\* - заполняется нарастающим итогом

\*\*\* -заполняется в отношении каждого потребителя, в отношении которого введен режим приостановления, ограничения, прекращения потребления тепловой энергии с указанием оснований

**Форма 11 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Стройэнерго» за 4 квартал 2017 года<sup>8</sup>**

(единая форма раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями приложения приказа ФАС России от 14.07.2017 № 930/17)

Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	<p><b>3 (Три):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «НЕОМЕР»;</li> <li>- ООО «ВДК»;</li> <li>- ООО «Спортивное Оборудование».</li> </ul>
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	<p><b>2 (Две):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «ВДК»;</li> <li>- ООО «Спортивное оборудование».</li> </ul> <p>(ООО «НЕОМЕР» - ожидание недостающих документов).</p>
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала	3,2 Гкал/час

<sup>8</sup> При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.